

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

22.1.2020

NAŠE ZN.: OŽP-43012/2020-Do

Č.j. 128598/2020-MURI/OVÚ/00394

VYŘIZUJE: Ing. Šárka Doudová

TEL.: 323 618 251

FAX: 323 618 264

E-MAIL: sarka.doudova@ricany.cz

DATUM: 11.6.2020

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2c), § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a),b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.1.2020 podala

Obec Klokočná, IČO 00472034, Klokočná č.p. 61, 251 64 Mnichovice,
kterou zastupuje

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží č. p. 90/4, 150 00 Praha 5

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami")
na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Klokočná
Identifikátor katastrálního území	666467
Název katastrálního území	Klokočná
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	214/2 v katastrálním území Klokočná
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-1240-0-00
Číselný identifikátor vodního toku	10282733
Název vodního toku	bezejmenný přítok Struhařovského potoka
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1060420.24, 723931.31
Název kraje	Středočeský
Název obce	Klokočná
Vodní útvar povrchových vod	DVL_0650 Mnichovka od pramene po ústí do toku Sázava

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	městské odpadní
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	ČOV Klokočná (300 EO)
Průměrné povolené	0,342 l/s
Maximální povolené	3,698 l/s
Maximální měsíční povolené	0,900 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	10,797 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO	300
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK5 t/r	0,160 t/r
b) CHSKCr t/r	0,585 t/r
c) NL t/r	0,203 t/r
d) N-NH4 t/r	0,043 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	110 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'průměr'	8 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'm'	15 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'p'	sledovat mg/l
Uložená měření	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1 - odtok
Způsob měření množství vody (Č 40)	Indukční průtokoměr v čerpací šachtě
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	4 ročně
Typ vzorků (Č 05)	A - dvouhodinový směsný
Související vodní dílo	ČOV Klokočná

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Během zkušebního provozu budou odebírány vzorky ve sledovaných ukazatelích 1 x měsíčně, 12 x ročně.
2. Během trvalého provozu budou odebírány vzorky ve sledovaných ukazatelích 4 x ročně.
3. Měření množství přečištěné odpadní vody bude na odtoku indukčním průtokoměrem v čerpací šachtě.
4. Odběr vzorků bude prováděn na odtoku z ČOV, ve zkušebním provozu i na nátoku na ČOV
5. Odběr i rozborů vzorků přečištěné odpadní vody bude provádět akreditovaná laboratoř.
6. Výsledky měření objemů odpadních vod a rozborů odpadních vod budou v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona a § 126 odst.6 vodního zákona přes informační systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) předkládány 1 x ročně do 31. ledna každého uplynulého roku.
7. Doba povoleného nakládání s vodami: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 1 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Kanalizace a ČOV v obci Klokočná

na pozemcích st. p. 26/1, parc. č. 211, 214/2, 357, 368/1, 379, 344/1, 19, 4/6, 4/2, 348, 322/61, 351/3, 344/2, 363/1, 23/2, 309/12, 309/6, 309/10, 309/9, 309/33, 309/32, 309/29, 313, 309/14, 322/45, 322/38, 322/74, 323/9, 323/16, 323/15, 322/41, 322/15, 322/39, 326/5, 326/6, 326/1, 17/11, 367/6, 320/11 v katastrálním území Klokočná.

Stavební objekty:

SO.01 - Kořenová ČOV

Inženýrské objekty:

IO.01 - Kanalizace splašková DN 250-300, 80 materiál PP, HDPE délka 3492,1 a 454,5 m

IO.05 - Přeložky sítí délka 192,6 m

	název objektu	materiál	DN	délka
IO 01	Kanalizace splašková			
IO 01.01	stoka A	PP	300	778,0
IO 01.02	stoka A-1	PP	250	68,2
IO 01.03	stoka A-2	PP	250	92,3
IO 01.04	stoka A-3	PP	250	281,0
IO 01.05	stoka A-4	PP	250	25,8
IO 01.06	stoka A-5	PP	250	212,0
IO 01.07	stoka A-5-1	PP	250	60,2
IO 01.08	stoka A-6	PP	250	37,2
IO 01.09	stoka B	PP	250	594,5
IO 01.10	stoka B-1	PP	250	207,5
IO 01.11	stoka B-2	PP	250	103,8
IO 01.12	zrušeno	x	x	x
IO 01.13	stoka C	PP	250	225,5
IO 01.14	výtlač C	HDPE	80	207,0
IO 01.15	stoka C-1	PP	250	306,9
IO 01.17	stoka C-1-1	PP	250	107,2
IO 01.18	zrušeno	x	x	x
IO 01.19	zrušeno	x	x	x
IO 01.20	stoka E	PP	250	197,0
IO 01.21	stoka E-1	PP	250	195,0
IO 01.22	výtlač E	HDPE	80	247,5
IO 01.23	čs B	beton		
IO 01.24	zrušeno	x	x	x
IO 01.25	čs E	beton		
	gravitace	PP	300	1372,5
	gravitace	PP	250	2119,6
	gravitace celkem			3492,1
	výtlač	HDPE	80	454,5
	kanalizace celkem			3946,6

	název objektu	materiál	DN	délka
IO 05	Přeložky sítí			
IO 05.01	vodovod	HDPE	80	138,6
IO 05.02	splašková kanalizace	PVC	300	54,0
	přeložky celkem			192,6

Provozní soubory:

PS 101 - Čerpací stanice
 PS 101.1 - ČS B
 PS 101.3 - ČS E
 PS 102 - Přenosy dat
 PS 102.1 - ČS B
 PS 102.2 - ČS E

Stavba kanalizace a ČOV

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Klokočná
Identifikátory katastrálních území	666467
Názvy katastrálních území	Klokočná
Číselný identifikátor vodního toku	10282733
Název vodního toku	bezejmenný přítok Struhařovského potoka
Číslo hydrologického pořadí	1-09-03-1240-0-00
Vodní útvar povrchových vod	DVL_0650 Mnichovka od pramene po ústí do toku Šázava

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační s přečerpáváním ve stokové síti
Celková délka stok	3964,6 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	80 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Počet povolovaných odlehčovacích komor	0
Počet povolovaných čerpacích stanic	2

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod (Č 07)	městské odpadní
Mechanické čištění	anaerobní separace
Biologické čištění	kořenovým systémem
ČOV	kořenová
Předčištění	anaerobní separátor
Zkušební provoz	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců
Projektované parametry čistírny	
Počet napojených EO	300

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	Kanalizace Klokočná
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	1
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO

Druh a účel umisťované a povolované stavby:

Stavby kanalizačních stok a objektů (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona) stoková síť.

Základní údaje o stavbě:

Předmětem záměru je odkanalizování obce Klokočná. Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace s dvěma čerpacími stanicemi (ČS) a výtlačky. Kanalizace bude zakončena kořenovou ČOV. Součástí stavby jsou přeložky stávajících sítí – vodovodu a dešťové kanalizace.

Kořenová ČOV: jedná se o novostavbu čistírenského zařízení – vegetační kořenovou čistírnu (vnitřní kanalizaci, anaerobní separátor, česle, revizní šachty, pulsní šachty, 6 x vertikální kořenová pole – 10x15 m, kalová pole, měrná šachta, výústní objekt).

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavby dle § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, Ing. Tomáš Grim, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009818 a Ing. Petr Formánek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0011298, 12/2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení stavby vodního díla odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebníci po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.
5. Stavba vodního díla bude prováděna dodavatelsky.
6. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník vodoprávnímu úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých vlastníků sítí.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a) Závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, ev. č KO-353-2/2020/PD ze dne 22.4.2020:
Zástupce hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby.

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

b) Stanovisko ÚAPPSČ zn. 6133/2017 ze dne 27.12.2017:

- stavebník sdělí předpokládaný termín realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)

- stavebník sdělí ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).

- ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s

plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.

- písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

c) Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje zn. KHSSC 2578/2018 ze dne 16.2.2018

- stavební činnost po dobu stavby v době (21.00 – 7:00) nelze provádět. Dodavatel stavby zaručí, že při stavbě bude prašnost omezena na minimum a hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby

d) Stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH, č.j. KRPS-54872

- pokud dojde v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, bude v dostatečném předstihu před zahájením prací předloženo dopravně inženýrské opatření k odsouhlasení.

- práce prováděné na pozemních komunikacích budou označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

e) Závazné stanovisko Městského úřadu V Říčanech, odboru životního prostředí, org. ochrany přírody a krajiny č.j. 211994/2018- MURI/OŽP – 00395 ze dne 27.12.2018

- Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů nebo ničení biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

- Výkopová zemina a stavební odpady budou uloženy na schválené uložišťe takovým způsobem a v takovém místě, aby nenarušovaly žádnou složku přírodního a životního prostředí.

- V průběhu výstavby bude ve vodním toku prováděna regulace průtoku vod staveništěm tak, aby nedošlo ke splavení zemin a stavebních materiálů níže do vodního toku.

- Při vlastní realizaci prací bude minimalizován zásah do hnízdních biotopů volně žijících nebo zvláště chráněných druhů živočichů, na které se vztahují další navazující právní předpisy zejména § 5 a § 5a zákona 114/92 Sb.

- V případě zjištění kolize stavebního záměru s výskytem volně žijících živočichů je stavebník tuto skutečnost povinen oznámit a projednat s předstihem zásahu s věcně příslušným orgánem ochrany přírody.

- O započetí prací, kontrolních dnech a kolaudaci stavby bude orgán ochrany přírody informován.

9. Budou splněny podmínky správce povodí – Povodí Vltavy s.p. č.j. PVL – 5291/2020/240-Mr ze dne 6.2.2020

- Stavební činností nebude ohrožena jakost a kvalita povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

- ČS splaškových vod musí být s dostatečným akumulacním (havarijním) prostorem – minimálně 8 hodin, pro případ poruchy či výpadku elektrické energie. ČS je nutno vybavit možností připojení náhradního zdroje. ČS bude vystrojena signalizací pro případ havárie, a tu napojit na GSM bránu provozovatele splaškové kanalizace a ČOV.

- Pro ČOV bude vypracován provozní řád a pro kanalizaci kanalizační řád.

- V případě, že na splaškovou kanalizaci budou připojena zařízení se stravováním, nebo jiné provozy, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčisticím zařízení.
 - Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod.
 - Výústní objekt bude označen reg. Č. PV-265-0073-V a bude udržován v řádném technickém stavu.
 - Případné usazeniny vzniklé činností ČOV ulpělé v korytě musí průběžně na své náklady odstraňovat vlastník, popř. provozovatel ČOV.
10. Budou splněny podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. č.j. 21/18/KSÚS/KHT/PIC ze dne 5.1.2018:
- Investor uzavře na základě žádosti a vyplněných podkladů s KSÚS Středočeského kraje **smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, resp. smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice**. Smlouva musí být prostřednictvím KSÚS SK projednána orgány Středočeského kraje.
 - Podmínkou vstupu do silničního tělesa a silničních pozemků je **povolení zvláštního užívání silnice** vydané odborem dopravy Městského úřadu v Říčanech.
 - Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene a omezení užívání silnice stanovená ve smlouvě bude zaslána na účet KSÚS Středočeského kraje před zahájením stavebních prací. O vystavení faktury požádá investor nebo zhotovitel nejpozději 6 týdnů před předpokládaným termínem zahájení stavebních prací.
 - Investorem nebo zhotovitelem požádá před zahájením stavebních prací KSÚS Středočeského kraje o protokolární předání silnice. Neprodleně po ukončení stavebních prací a před vydáním kolaudačního rozhodnutí (před uvedením stavby do provozu) předá investor nebo zhotovitel dotčené silniční těleso a silniční pozemky protokolárně zpět KSÚS Středočeského kraje.
 - Omezení silničního provozu během výstavby bude před zahájením stavebních prací odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR a povoleno odborem dopravy Městského úřadem v Říčanech.
 - Trasa kanalizace bude vedena mimo silniční objekty (mosty, silniční propustky, ...).
 - Stavební práce v silničním tělese a silničních pozemcích budou provedeny stavební firmou.
 - Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním, a to především čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště. Pokud dojde vlivem stavebních prací ke znečištění nebo poškození silnice ve správě KSÚS Středočeského kraje, zjedná zhotovitel nebo investor neprodleně nápravu.
 - Současně s výstavbou nových kanalizačních řadů požadujeme realizaci všech kanalizačních přípojek v rozsahu silničního tělesa. Pokud nebudou přípojky součástí stavebního povolení stavby hlavních řadů, požadujeme projednání stavebního povolení těchto přípojek současně se stavebním povolením pro hlavní řady tak, aby kanalizační přípojky v silničním tělese mohly být realizovány současně s výstavbou kanalizačních řadů.
 - Křížení kanalizačních řadů a kanalizačních přípojek prováděná přes nedotčený jízdní pruh požadujeme provádět přednostně protlakem nebo podvrtem (křížení překopem musí být předem odsouhlaseno zástupcem KSÚS Středočeského kraje), křížení realizovaná v dotčeném jízdním pruhu budou prováděna překopem.
 - V průtahu obcí Klokočná souhlasíme s uložením kanalizačních řadů a kanalizačních přípojek do tělesa silnice III/11315 za těchto podmínek: práce ve vozovce budou prováděny v souladu s TP 146 **„Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“**, před zahájením výkopových prací se ve vozovce vytvoří svislý přímý okraj výkopu proříznutím a vybouráním nebo vyfrézováním asfaltových vrstev v šířce budoucího výkopu, krytí kanalizačního potrubí pod úrovní nivelety vozovky a pod úrovní terénu bude minimálně 1,5 m, v silničním příkopu nesmí být žádná část zařízení umístěna v menší než uvedené hloubce, nutno počítat s prohloubením příkopu dle příslušných norem, zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na vozovce, zhotovitel zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění a zabezpečení řádné stability výkopů (např. pažením), revizní šachty budou umístěny mimo jízdní stopu vozidel, aby nebyly pojížděny, poklopy šachet budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, k zásypu rýhy bude použita vhodná (dobře hutnitelná) zemina (např. šterkodrť frakce 0- 32), zásyp bude hutněn po vrstvách o max. tl. 20 cm, aby nedošlo k následnému sedání provedené úpravy a narušení silničního tělesa, ve vozovce budou na pláni prováděna měření k doložení únosnosti vyjádřené modulem přetvárnosti E_{defj2} min 45 MPa s četností 2-3 zkušky na 100 m výkopu, o provádění hutnicích

zkoušek bude KSÚS Středočeského kraje v předstihu informována, hutnicí zkoušky budou dokládány při kolaudaci, v konstrukčních vrstvách komunikace bude rýha rozšířena tak, aby obrusná a ložná vrstva přesahovaly hranu rýhy minimálně o 25 cm na obě strany, v takto rozšířené rýze bude obnovena konstrukce vozovky ve složení: 15 cm štěrkožlutý ŠD 0-32, 20cm podkladový beton PB I, 5cm asfaltový beton ACL 16+, 5cm asfaltový beton ACO 11+.

Podle rozsahu narušení povrchu vozovky bude provedena výměna obrusné vrstvy v poloviční nebo celé šířce vozovky o tloušťce minimálně 50 mm bez zvýšení nivelety povrchu vozovky (**homogenizace vozovky**). Podkladní vrstva bude po odkrytí posouzena a v případě nevyhovujícího stavu bude lokálně vyměněna. Rozsah homogenizace bude před provedením finální opravy vozovky odsouhlasen zástupcem KSÚS Středočeského kraje.

- Pokládka krytové vrstvy balenou směsí u podélných a plošných zásahů bude provedena finišerem, firmou specializující se na tyto práce. Nový kryt vozovky bude plynule navazovat na stávající kryt se zachováním příčného a podélného spádu okolní vozovky. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné zajistit jejich kvalitní spojení (infiltrační a spojovací postřík).
 - Veškeré pracovní spáry v místech napojení nového krytu vozovky na stávající kryt budou proříznuty do hloubky minimálně 20 mm a zalaty modifikovanou asfaltovou záplavkou za tepla.
 - Všechny dotčené povrchy a okolní terén budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
 - V záruční lhůtě v délce 60 měsíců ručí investor a zhotovitel za stav silničního tělesa a silničních pozemků v místě zásahu a jeho okolí a za provádění záručních oprav dle požadavků KSÚS Středočeského kraje.
 - Do 1 roku od ukončení stavby a protokolárního předání dotčené silnice a silničních pozemků je investor povinen uzavřít s KSÚS Středočeského kraje na základě žádosti, vyplněných podkladů, geometrického plánu skutečného provedení stavby a výkazu délek a výměr věcného břemene (rozsah věcného břemene jednotlivých sítí v jednotlivých pozemcích) **smlouvu o zřízení věcného břemene a zajistit vklad do katastru nemovitostí**.
11. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100995281 ze dne 2.10.2018, které je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
 12. Budou splněny podmínky České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 739193/18 ze dne 3.10.2018, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
 13. Budou splněny podmínky T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E11871/19 ze dne 20.3.2019, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
 14. Budou splněny podmínky Vodafone Czech Republic a.s., zn. 190320-1458114328 ze dne 25.3.2019, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
 15. Budou splněny podmínky I.T.V. CZ s.r.o. zn. 71/2020 ze dne 15.4.2020, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
 16. Musí být zabezpečena očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace.
 17. Kontrolní prohlídky stavby se stanovují v následujících v následujících fázích výstavby:
 - Před zásypem splaškové kanalizace
 - Před zasypáním kořenových polí ČOV štěrkem
 - Před uvedením stavby ČOV do zkušebního provozu
 - Před uvedením stavby do trvalého provozu
 18. Výkopy i v prostoru staveniště musí být zřetelně zajištěny. Stavba musí být zřetelně označena se zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště.
 19. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení termínu požádá stavebník o prodloužení lhůty k dokončení stavby, v případě, že stavba byla zahájena za doby platnosti stavebního povolení.
 20. Dle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) Vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu ČOV lze trvale užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 21. Min. 15 dní před ukončením zkušebního provozu požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zák. č. 183/2006 Sb. a předloží doklady pro vydání kolaudačního souhlasu dle vyhl. č. 183/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů na předepsaném formuláři (příl. č. 14 vyhl.č.183/2018

- Sb.). Návrh bude doložen v souladu s §124 odst.1stavebního zákona vyhodnocením zkušebního provozu.
22. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu, předloží stavebník
 - Návrh provozního řádu pro trvalý provoz (se stanoviskem správce toku, povodí a ČIŽP)
 - Stanovisko KHS Středočeského kraje, HZS Středočeského kraje, MěÚ v Říčanech, org. ochrany přírody a krajiny
 23. Stavba ČOV a kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným Krajským úřadem v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 24. V souladu s §14 odst.3 zákona č.274/2001Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích je vlastník kanalizace povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu. Kanalizační řád je povinen vlastník předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke schválení.
 25. V souladu s § 15 odst.4 zákona č.254/2001 Sb. spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k jejich provozování (příslušný je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství).
 26. Součástí tohoto rozhodnutí není povolení na inženýrské objekty: IO. 02 přípojky NN, IO. 03 přípojka vodovodní pro ČOV a IO. 04 přípojky kanalizační veřejná část

IV. Podle § 115 odst. 2 stavebního zákona

Ukládá provedení zkušebního provozu pro SO .01 Kořenová ČOV

a stanovuje pro zkušební provoz ČOV podmínky:

1. Zkušební provoz ČOV se stanovuje na dobu 1 roku od uvedení do zkušebního provozu
2. Vzorky budou odebírány 1 x měsíčně na nátok i odtoku z ČOV
3. Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude Vodoprávní úřad vyzván k provedení kontrolní prohlídky stavby.
4. Před ukončením lhůty zkušebního provozu bude předloženo Vodoprávnímu úřadu vyhodnocení zkušebního provozu stavby ČOV. Vyhodnocení zkušebního provozu bude předloženo k posouzení správci toku, správci povodí a ČIŽP.
5. Současně se žádostí o uvedení stavby vodního díla do zkušebního provozu stavebník doloží:
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou zhotovitelem stavby se zakreslením veškerých změn
 - Polohové zaměření stavby v souřadnicovém systému S – JTSK
 - Návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz včetně stanoviska správce toku, Povodí Vltavy s.p., ČIŽP k návrhu tohoto provozního řádu
 - Smlouvu s provozovatelem ČOV způsobilým podle zvláštních předpisů
 - Protokol o zkoušce nepropustnosti nádrží
 - Stanovisko KHS Středočeského kraje
 - Stanovisko HZS Středočeského kraje
 - Revize, zkoušky těsnosti
 - Atesty materiálů, použitých výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, certifikáty – dle § 159 stavebního zákona
 - Doklady o likvidaci odpadu z prováděné stavby
 - Protokol o zaškolení obsluhy dodavatelem technologie

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: dle § 27 odst.1 správního řádu:

- Obec Klokočná, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Červinková Jana, Rovná Lenka, Novotný Petr, Novotný Miroslav, Javůrková Lenka, Kopecký Jiří, Hubková Renáta, Krejča Tomáš, Rottová Iva, Šindelář Josef, Povodí Vltavy, s.p.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic ČEZ Distribuce, a. s.

Odůvodnění:

Dne 22. 1. 2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami (povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových) a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektovou dokumentací stavby v počtu 2 vyhotovení: Kanalizace a ČOV v obci Klokočná, kterou vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, Ing. Tomáš Grim, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009818, prosinec 2019
- Stanoviskem správce povodí – Povodí Vltavy s.p. zn. PVL – 58328/2019/240-Mr ze dne 5.9.2019
- Stanoviskem správce povodí – Povodí Vltavy s.p. zn. PVL – 5291/2020/240-Mr ze dne 6. 2. 2020
- Plnou mocí žadatele k zastupování
- Územní rozhodnutí č.j. 375384/2019-MURI/OSÚ/1079 ze dne 7.11.2019, právní moc dne 20.12.2019
- Souhlas stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. 15897/2020-MURI/OSÚ/1079 ze dne 27.1.2020
- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou na situacích
- Plán kontrolních prohlídek stavby

Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí vydali:

- Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, orgán ochrany přírody, č.j. 066732/2020/KUSK ze dne 19.5.2020
- MěÚ Říčany, Odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, č.j. 33485/2020-MURI/OŽP/905 ze dne 17.2.2020
- I. T. V. CZ s.r.o., zn. 55/2018 ze dne 2.10.2018
- I. T. V. CZ s.r.o., zn. 71/2020 ze dne 15. 4. 2020
- Česká inspekce životního prostředí, zn. ČIŽP/41/2018/169 ze dne 4.1.2018
- Česká inspekce životního prostředí, zn. ČIŽP/41/2018/11593 ze dne 18.12.2018
- Česká inspekce životního prostředí, zn. ČIŽP/41/2020/2485 ze dne 19.2.2020
- Česká inspekce životního prostředí, zn. ČIŽP/41/2020/4327 ze dne 6.4.2020
- MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany souhrnné vyjádření č.j. 68094/2017-MURI/OŽP/00354 z 15.2.2018
- MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany souhrnné vyjádření č.j. 139418/2018-MURI/OŽP/00354 z 5.11.2018
- MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany vyjádření č.j. 285532/2019-MURI/OVÚ/809 z 5.9.2019
- MěÚ Říčany, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, č.j. 140505/2018-MURI/OUPRR/1177 ze dne 10.10.2018
- Krajská hygienická stanice, č.j. KHSSC 2578/2018 ze dne 16.2.2018
- Policie ČR, zn. KRPS-54872-2/2ČJ-2018-011406 ze dne 23.2.2018
- MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany, orgán ochrany přírody a krajiny, Výjimka ze zákazu č.j. 211995/2018-MURI/OŽP-00395 ze dne 11.3.2019
- MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany, orgán ochrany

- přírody a krajiny, Zásah do VKP č.j. 211994/2018-MURI/OŽP-00395 ze dne 27.12.2018
- Ústav archeologické a památkové péče zn. 6133/2017 ze dne 27.12.2017
 - MěÚ Říčany, Odbor správních agend a dopravy, č.j. 2798/2018-MURI/OSAD ze dne 15.1.2018
 - MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany souhlas s odnětím pozemku ze ZPF č.j. 169705/2019-MURI/OŽP-00151 ze dne 7.6.2019
 - HZS Středočeského kraje zn. KO-353-2/2020/PD ze dne 22.4.2020
 - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, č.j. 21/18/KSÚS/KHT/PIC ze dne 5.1.2018
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 739193/18, ze dne 3.10.2018
 - T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E11871/19 ze dne 20.3.2019
 - Vodafone Czech Republic a.s. zn. 190320-1458114328 ze dne 25.3.2019
 - Telco Pro Services, a.s. zn. 0200813725 ze dne 2.10.2018
 - GridServices,s.r.o., zn. 5001801678 ze dne 2.10.2018
 - ČEZ Distribuce a.s., zn. 0100995281 ze dne 2.10.2018
 - ČEZ Distribuce a.s., zn. 001100757973 ze dne 12.10.2018

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 2.6.2020 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Ve výrocih rozhodnutí je uvedeno řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a podmínky tzv. vedlejších ustanovení, jimiž je obsah rozhodnutí dále konkretizován. Tedy i podmínky vycházející ze závazných stanovisek dotčených orgánů, jejichž obsah je pro výrokovou část rozhodnutí závazný.

Účastníci řízení nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových):

- Obec Klokočná, Povodí Vltavy, s.p.

Účastníci stavebního řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. 115 odst.1 vodního zákona, § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst.1 písm.a) správního řádu:

- Obec Klokočná

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst.1 písm.a) správního řádu:

- Obec Klokočná, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Červinková Jana, Rovná Lenka, Novotný Petr, Novotný Miroslav, Javůrková Lenka, Kopecký Jiří, Hubková Renáta, Krejča Tomáš, Rottová Iva, Šindelář Josef

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst.1 písm.a) správního řádu:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic ČEZ Distribuce, a. s.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm.e) stavebního zákona a § 27 odst.2 správního řádu -
identifikování v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona označením pozemků

k.ú. Klokočná, pozemek parc. č. 53, 34, 46, 128, 190, 322/54, 136, 322/59, 322/42, 63, 62, 61/1, 70, 83, 214, 130, 147, 322/52, 201, 210, 209, 322/70, 223, 51, 48, 64, 167, 197, 202, 57, 69, 185, 134, 39, 177, 179, 178, 73, 104, 105, 56, 55, 54, 40/1, 37, 36, 33, 29/2, 29/1, 28/1, 59, 213, 60, 13/1, 13/6, 15, 13/2, 12/4, 12/3, 41, 10/1, 9/1, 8/2, 8/1, 5/1, 5/2, 4, 3, 1/1, 142, 90, 52, 44, 66/2, 89, 68, 17/6, 17/7, 212, 171, 154, 138, 318/2, 318/3, 207, 191, 198, 320/9, 220, 78, 321/12, 133, 71, 326/10, 326/11, 326/12, 102, 103, 132, 141, 131, 322/51, 211, 326/7, 326/3, 157, 184, 221, 26/1, 26/2, 208, 58, 26,3, 27, 43, 189, 309/11, 309/2, 187, 200, 164, 186, 77, 15/1, 49, 31/1, 29/5, 93/1, 22, 18, 20/2, 19, 9/2, 28/4, 152, 30/3, 28/1, 320/4, 322/2, 322/3, 170, 322/14, 322/24, 322/53, 322/55, 322/23, 322/26, 322/27, 322/34, 322/35, 322/37, 322/49, 322/46, 322/73, 322/72, 322/71, 322/76, 323/10, 57/1, 323/14, 323/2, 322/18, 56/5, 56/4, 56/2, 322/50, 322/36, 322/22, 322/21, 322/20, 372, 13/1, 37/3, 28/6, 15/3, 321/4, 374, 321/8, 321/9, 17/8, 17/10, 17/4, 319/1, 320/12, 320/1, 320/6, 320/8, 320/3, 321/3, 321/10, 329/3, 329/5, 322/48, 322/47, 326/8, 326/2, 326/4, 327, 52/2, 4/2, 309/3, 309/7, 309/21, 221/1, 323/11, 325/2, 45, 40, 30/4, 317/2, 321/6, 320/11, 101/1, 212/2, 212/1, 207/1, 210, 216/2, 360, 214/1, 214/4, 309/26, 314/5, 309/31, 309/34, 323/13, 323/8, 323/12, 322/64, 322/44, 325/1, 325/4, 326/9, 340/10, 340/11, 340/12, 63/14

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Šárka Doudová v. r.
referent vodoprávního úřadu
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 17.4.2020.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Jana Červinková, Klokočná č.p. 13, 251 64 Mnichovice

Lenka Rovná, Klokočná č.p. 36, 251 64 Mnichovice

Petr Novotný, Hlavní č.p. 105, Kunice, 251 63 Strančice

Miroslav Novotný, Radimovice č.p. 16, Petříkov, 251 69 Velké Popovice

Lenka Javůrková, Klokočná č.p. 33, 251 64 Mnichovice

Jiří Kopecký, Okružní č.p. 1493/50, 289 22 Lysá nad Labem

Renáta Hubková, Klokočná č.p. 61, 251 64 Mnichovice

Tomáš Krejča, Klokočná č.p. 104, 251 64 Mnichovice

Ing. Iva Rottová, U strouhy č.p. 215/14, Praha 9-Miškovice, 196 00 Praha 96

Josef Šindelář, V Podlesí č.p. 144, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm.e) stavebního zákona a § 27 odst.2 správního řádu-
identifikování v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona označením pozemků - v souladu s § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou

k.ú. Klokočná, pozemek parc. č. 53, 34, 46, 128, 190, 322/54, 136, 322/59, 322/42, 63, 62, 61/1, 70, 83, 214, 130, 147, 322/52, 201, 210, 209, 322/70, 223, 51, 48, 64, 167, 197, 202, 57, 69, 185, 134, 39, 177, 179, 178, 73, 104, 105, 56, 55, 54, 40/1, 37, 36, 33, 29/2, 29/1, 28/1, 59, 213, 60, 13/1, 13/6, 15, 13/2, 12/4, 12/3, 41, 10/1, 9/1, 8/2, 8/1, 5/1, 5/2, 4, 3, 1/1, 142, 90, 52, 44, 66/2, 89, 68, 17/6, 17/7, 212, 171, 154, 138, 318/2, 318/3, 207, 191, 198, 320/9, 220, 78, 321/12, 133, 71, 326/10, 326/11, 326/12, 102, 103, 132, 141, 131, 322/51, 211, 326/7, 326/3, 157, 184, 221, 26/1, 26/2, 208, 58, 26,3, 27, 43, 189, 309/11, 309/2, 187, 200, 164, 186, 77, 15/1, 49, 31/1, 29/5, 93/1, 22, 18, 20/2, 19, 9/2, 28/4, 152, 30/3, 28/1, 320/4, 322/2, 322/3, 170, 322/14, 322/24, 322/53, 322/55, 322/23, 322/26, 322/27, 322/34, 322/35, 322/37, 322/49, 322/46, 322/73, 322/72, 322/71, 322/76, 323/10, 57/1, 323/14, 323/2, 322/18, 56/5, 56/4, 56/2, 322/50, 322/36, 322/22, 322/21, 322/20, 372, 13/1, 37/3, 28/6, 15/3, 321/4, 374, 321/8, 321/9, 17/8, 17/10, 17/4, 319/1, 320/12, 320/1, 320/6, 320/8, 320/3, 321/3, 321/10, 329/3, 329/5, 322/48, 322/47, 326/8, 326/2, 326/4, 327, 52/2, 4/2, 309/3, 309/7, 309/21, 221/1, 323/11, 325/2, 45, 40, 30/4, 317/2, 321/6, 320/11, 101/1, 212/2, 212/1, 207/1, 210, 216/2, 360, 214/1, 214/4, 309/26, 314/5, 309/31, 309/34, 323/13, 323/8, 323/12, 322/64, 322/44, 325/1, 325/4, 326/9, 340/10, 340/11, 340/12, 63/14

dotčené orgány

Městský úřad Říčany, odbor - Stavební úřad, IDDS: skjbfwd

sídlo: Melantrichova č.p. 2000, 251 01 Říčany u Prahy

Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Komenského nám. č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73

sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02 Kolín 2

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, org.ochrany přírody a krajiny, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Městský úřad Říčany odbor ochrany ovzduší, Komenského náměstí č.p. 1347/2, 251 01 Říčany u Prahy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

ostatní

I.T.V. CZ s.r.o., IDDS: 7tcc44m

sídlo: Revoluční č.p. 383, 251 63 Strančice

Úřední deska - Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy

Úřední deska - Obec Klokočná, IDDS: payb75h

sídlo: Klokočná č.p. 61, 251 64 Mnichovice